

EN - DECLARATION OF PERFORMANCE
HU - TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

P56501 - GS536



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. 0 3 5 9 - C P R - 0 0 6 0 9

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: P56501 - GS536
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

GS536 Füstérzékelő

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Füstjelző otthoni használatra

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

EMOS spol. s. r. o.
Šířava 295/17
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

1. rendszer

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén I:

Intertek Testing and Certification Limited, Cleeve Road, Leatherhead
Surrey, UK;

Engedélyezett Terméktanúsítási Ügynökség č. 0359, a termék tulajdonságainak értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer szerint a termék típusának meghatározására került sor **1. rendszer** – azaz a gyártó által a termék forgalomba hozatala előtt vett minták, amelyet szűrővizsgálatok követnek, és - a kiállított vizsgálati jegyzőkönyvet.. **102599879LHD-011** deklareeritud omadustega.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Főbb jellemzők	Hatékonyság	Harmonizált műszaki leírás EN 14604:2005 + AC:2008
Becsült aktivációs körülmények / érzékenység, válasz késleltetés (reakcióidő) és tűzhely	kielégítő	4.12
Ismétlési	kielégítő	5.2
Célzott függőség	kielégítő	5.3
Érzékenység indítása	kielégítő	5.4

Légáramlás	kielégítő	5.5
sötétítő	kielégítő	5.6
Tűzérzékenység	kielégítő	5.15
Audió kimenet	kielégítő	5.17
A hangérzékelő ellenállása	kielégítő	5.18
megbízhatóság	kielégítő	4.1
Egyetlen riasztás	kielégítő	4.2
Kalibráló eszközök	kielégítő	4.5
A felhasználó cserélhető	kielégítő	4.6
Szabványos felszerelés	kielégítő	4.7
Elektromos biztonsági követelmények	kielégítő	4.9
Hagyományos vizsgálóberendezések	kielégítő	4.10
Az akkumulátor leválasztása Kijelző	kielégítő	4.13
Akkumulátor csatlakozók	kielégítő	4.14
Akkumulátor	kielégítő	4.15
Az idegen tárgyak elleni védelem	kielégítő	4.16
Címkézés és dokumentáció	kielégítő	4.19
hatás	kielégítő	5.11
Az akkumulátor hibaüzenet	kielégítő	5.16
Fordított polaritás	kielégítő	5.22
Elektromos biztonság	kielégítő	5.24
Feszültségellátás ingadozása	kielégítő	5.21
Megbízhatóság és válasz késleltetés stabilitása és ellenáll a hőállóságnak	kielégítő	5.7; 5.8
A megbízhatóság megbízhatósága: rezgésállóság	kielégítő	5.12; 5.13
Megbízhatóság: tartósság a nedvesség ellen	kielégítő	5.9
Működési megbízhatóság: korrózióállóság	kielégítő	5.10
Megbízhatóság: elektromágneses kompatibilitás	kielégítő	5.14

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős:

A kibocsátás dátuma: 01.09.2017

Név és beosztás:
Ügyvezető igazgató

A kibocsátás helye:
Přerov, Česká republika

Aláírás: Jiří Lupač

