

PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH

Č. 536G-CPR-160633

1. **Jedinečný identifikačný kód výrobku: P56501 - GS536G**
2. **Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa čl. 11 odst. 4:**

GS536G Detektor dymu

3. **Zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou podľa predpokladu výrobcu:**

Detektor dymu určený pre domácnosti alebo s podobným domovým využitím

4. **Meno, firma alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl. 11 odst. 5:**

EMOS spol. s r. o.
Lipnická 2844
750 02 Přerov
Česká republika

5. **Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov, ako je uvedené v prílohe V:**

Systém 1

6. **Meno a prípadne identifikačné číslo oznámeného subjektu:**

KRIWAN Testzentrum GmbH, Teslastraße 2, 74670 Forchtenberg, GERMANY;
Oznámený subjekt pre osvedčenie výrobkov č. 1772 vykonal určenie typu výrobku a to podľa systému posudzovania a overovania stálosti vlastností **Systém 1** – tj. na základe odberu vzorkov vykonaného výrobcom pred uvedením výrobku na trh, následné preverovacie skúšky a vydal skúšobný protokol č. 140684-10-03-J-02 s deklarovanými vlastnosťami.

7. **Deklarované vlastnosti:**

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
		EN 14604:2005 + AC:2008
Menovité aktivačné podmienky /citlivosť, oneskorenie reakcie (doba reakcie) a funkcia v podmienkach požiaru	Vyhovujúca	4.12
Opakovateľnosť	Vyhovujúca	5.2
Smerová závislosť	Vyhovujúca	5.3
Štartovacia citlivosť	Vyhovujúca	5.4
Prúdenie vzduchu	Vyhovujúca	5.5
Oslnenie	Vyhovujúca	5.6
Citlivosť na oheň	Vyhovujúca	5.15
Zvukový výstup	Vyhovujúca	5.17
Odolnosť zvukového hlásiča	Vyhovujúca	5.18

Prevádzková spoľahlivosť	Vyhovujúca	4.1
Signalizácia jednotlivého poplachu	Vyhovujúca	4.2
Prostriedky kalibrácie	Vyhovujúca	4.5
Súčiastky nahraditeľné užívateľom	Vyhovujúca	4.6
Štandardné napájanie	Vyhovujúca	4.7
Požiadavky na elektrickú bezpečnosť	Vyhovujúca	4.9
Rutinné testovacie zariadenie	Vyhovujúca	4.10
Signalizácia odpojenia batérie	Vyhovujúca	4.13
Konektory batérie	Vyhovujúca	4.14
Kapacita batérie	Vyhovujúca	4.15
Ochrana proti vniknutiu cudzích telies	Vyhovujúca	4.16
Značenie a dokumentácia	Vyhovujúca	4.19
Náraz	Vyhovujúca	5.11
Upozornenie na zlyhanie batérií	Vyhovujúca	5.16
Prepólovanie	Vyhovujúca	5.22
Elektrická bezpečnosť	Vyhovujúca	5.24
Kolísanie napájacieho napätia	Vyhovujúca	5.21
Stálosť prevádzkovej spoľahlivosti a oneskorenie reakcie a stálosť odolnosti voči teplu	Vyhovujúca	5.7, 5.8
Stálosť prevádzkovej spoľahlivosti: odolnosť voči vibráciám	Vyhovujúca	5.12, 5.13
Stálosť prevádzkovej spoľahlivosti: odolnosť voči vlhkosti	Vyhovujúca	5.9
Stálosť prevádzkovej spoľahlivosti: odolnosť voči korózii	Vyhovujúca	5.10
Stálosť prevádzkovej spoľahlivosti: elektromagnetická kompatibilita	Vyhovujúca	5.14

8. Vlastnosť výrobku uvedená v bode 1 a 2 je v zhode s vlastnosťou uvedenou v bode 7. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Dátum vydania: 27.05.2019

Funkcia: konateľ, CEO

Miesto vydania: Přerov, Česká republika

**Podpísané za výrobcu a jeho menom:
Jiří Lupač**



